

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское декабрь 2015

№ ТП	Стр./кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _φ (В) в самой удаленной точке от ТП	U _φ (В)			U _л (В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4350	200	361	1	44	30	25,5	221	225	235	241	406	408	406	21.12.15 г. 18 ч.10 м.
			2	15,8	13	6,8	226							
			3	10,2	1,2	4,5	224							
4347	160	231	сумма	70	44,2	36,8		228	246	220	404	402	402	21.12.15 г. 18 ч.23 м.
			1	0,25	0,14	5,5	230							
			2	29,8	30,7	33	224							
			3	93	49,2	72,3	220							
4351	250	361	сумма	123	80	110,8		237	238	239	413	414	413	21.12.15 г. 18 ч.33 м.
			1	61,8	50,7	66,7	225							
			2	39,4	38,8	45,9	221							
			3	47,8	53	42,3	198							
4346	160	231	сумма	149	142,5	154,9		229	218	235	398	399	392	21.12.15 г. 18 ч.43 м.
			1	5	14,9	2,4	225							
			2	16,4	26,5	37,3	217							
			3	13,2	33,2	10,5	222							
			4	2,8	26,8	21,5	224							
4342	160	231	сумма	37,4	101,4	71,7		220	222	223	386	389	385	21.12.15 г. 18 ч.53 м.
			1	9,8	9,8	10,5	220							
4352	250	361	сумма	9,89	9,8	10,5		247	248	247	425	425	425	21.12.15 г. 19 ч.19 м.
			1	30	-	-	235							
			сумма	30	-	-								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжении трансформаторов в III ОИЛ С.Архангельское декабря 2013															Дата и время замера						
№ ТП	Стр,кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) в самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)										
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC								
4353	160	231	1	2,8	2	23,2	221	228	235	222	409	406	405	21.12.15 г.19 ч.25 м.							
			2	25	21,6	12,5	223														
			сумма			27,8	23,6								35,7						
			1	9,8	27,9	26	224								228	226	224	394	394	396	21.12.15 г.19 ч.45 м.
			2	95	86	84	223														
4348	250	361	3	20,5	22,4	33,5	226	228													
			сумма			125	136								143						
			1	18,7	33,2	16,3	225								233	230	232	402	406	402	21.12.15 г.20 ч.05 м.
			3	41,5	34,3	45,3	190														
			2	-	8,2	1,2	228														
4316	400	578		37,2	31,7	4,6	226	234	223	242	412	406	407	21.12.15 г.20 ч.33 м.							
			4	15,5	47,5	69,6	221														
			сумма			112	154,9								137						
			1	76,5	40	77	220														
			2	25,5	137,2	26,3	226														
4318	160	231	3	49,2	29,8	36,8	221	242	212	226	392	388	392	21.12.15 г.20 ч.35 м.							
			сумма			151,2	167								140,1						
			1	6,2	19,6	7,6	230														
			2	33	50,4	108,6	212														
			4320	400	578	3	23,8								47	37	225	240	238	230	413
4	0,3	0,5				0,6	235														
	21,4	32				31,1	224														
сумма						84	149,5	184													
1	14	48,1				54,8	211														
2	24,3	57,5	27,4	218																	
4319	250	231	3	29,8	19,1	13,8	223	240	238	230	413	413	410	21.12.15 г.20 ч.43 м.							
			4	41,1	51,8	55,3	221														
			сумма			109	176,5								151						
			1	14	48,1	54,8	211														
			2	24,3	57,5	27,4	218														

Таблица контрольных замеров нагр.узок и напряжения трансформаторов в III UII с.Архангельское Декабрь 2015

№ ТП	S _{тр.} кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) В самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4341	63	91	1	0,8	-	-	228	234	234	234	417	417	416	21.12.15 г.8 ч.30 м.
			сумма	0,8	-	-								
4321	400	578	1	63,2	141,6	126,2	225	242	234	234	415	415	415	21.12.15 г.20 ч.48 м.
			2	0,8	-	-	230							
			3	27,7	13,8	7,2	228							
			сумма	91,4	155,4	133,4								
4344	100	144	1	1,3	9,5	1,9		225	223	226	380	383	384	21.12.15 г.9 ч.20 м.
			2	1,6	8,8	0,1								
			3	9,1	5,5	8,3								
			4	0,5	4,4	0,2								
			сумма	12,5	28,2	10,5								
4332	250	361	2	0,3	0,1	-		222	226	230	399	399	393	22.12.15 г.8 ч.05 м.
			5	17,6	16,8	6,7								
			6	25,0	24,8	25,4								
			7	18,1	32,2	6								
			4	0,7	-	-								
			сумма	61,7	73,9	38,1								
4349	400	578	1	109,8	109,7	109,4		228	233	230	400	401	402	22.12.15 г.8 ч.10 м.
			2	39	16,8	29,3	224							
			4	7,8	15,5	13								
			5	28	7,5	10,8								
			сумма	184,6	148,9	162,5								
4356	250	361	1	23,4	16,3	29,3		214	232	228	404	401	401	22.12.15 г.8 ч.15 м.
			2	3,7	3,7	3,3								
			4	7	15	2								
			6	0,1	0,1	3								
			10	35	28	46,6								
			сумма	69,2	62,7	83								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжении трансформаторов в III III с. Архангельское Декабрь 2015

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжении трансформаторов в III ОИ с.Архангельское Декабрь 2015															Дата и время замера
№ ТП	Стр,кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) В самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)				
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC		
0569	400	578	1	23,6	28,7	38	228	233	241	238	419	418	420	23.12.15 г.19 ч.20 м.	
			2	68	32,6	45	225								
			3	10	-	-	230								
			сумма	101,6	61,3	83									
4340	160	231	1	20,6	5	4,7	226	227	232	234	403	401	405	23.12.15 г.19 ч.41 м.	
			2	16,8	11,9	9,8	223								
			3	37	35,3	35,9	220								
			4	13,2	7,7	15,1	225								
			5	4,6	0,4	4,7									
4324	400	578	сумма	92,2	60,3	70,2		221	230	231	397	394	399	23.12.15 г.19 ч.54 м.	
			3	29,2	26,9	18,5	223								
			1	79,9	76,1	39,7									
			2	23,4	19,8	23	221								
			4	15,5	18	3,6	222								
4334	250	361	5	8,8	5,2	16,1								23.12.15 г.20 ч.03 м.	
			сумма	156,8	146	101,5									
			1	150	93	94,5	220	228	244	239	413	418	414		
			2	30,6	22	8,3	225								
			сумма	180,6	115	102,8									
4368	160	231	1	13,4	11,5	16,2	230	258	256	256	450	447	452	29.12.15 г.9 ч.30 м.	
			2	16,4	31,8	27,2	250								
			3	-	-	0,5									
			сумма	29,8	43,3	43,9									
4367	250	361	1	11,8	17	36,4	230	237	238	240	416	420	419	29.12.15 г.10 ч.20 м.	
			2	3,4	6,8	18	224								
			3	22,5	35,8	14	218								
			сумма	19	9,7	2,6	228								
4343	160	231	сумма	56,7	69,3	71								Отключена	
				-	-	-	-								

Исполнил ст. мастер  Колесников А.А.

Начальник ОП  Колесников А.А.