

Сведения

Об аварийных отключениях ОП с.Киргиз-Мияки в сетях 0,4-10кВ за 1-е полугодие 2017 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1	ТП-6557 Ф 20 ВЛ-10 кВ Отпайка «ГИП Электро»	17.04.2017. 13 ¹⁸	17.04.2017. 13 ⁵⁸	40 мин.	Отгорание наконечника отходящей фазы «В» на РО-814	№ 1 17.04.2017

Исполняющий обязанности начальника ОП с.Киргиз-Мияки:

Зиякаев А.А.