

Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ОП с.Новобелокатай за 1-й квартал 2017 года.

1	2	3	4	5	6	7
№	Диспетчерское наименование объекта В.Д.ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения	Номер и дата записи в журнале отключений.
п/п						
1	ТП-3686 Л-2 н.п. Новобелокатай	22.02.2017 16.39	22.02.2017 16.51	12 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 50 22.02.2017
2	ТП-3635 Л-2 н.п. Новобелокатай	22.02.2017 19.20	22.02.2017 20.10	50 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 51 22.02.2017
3	ТП-3686 Л-2 н.п. Новобелокатай	22.02.2017 18.50	22.02.2017 19.10	20 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 52 22.02.2017
4	ТП-3686 Л-2 н.п. Новобелокатай	23.02.2017 00.43	23.02.2017 01.15	32 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 53 23.02.2017
5	ТП-3686 Л-2 н.п. Новобелокатай	23.02.2017 05.47	23.02.2017 06.18	31 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 54 23.02.2017
6	ТП-3686 Л-2 н.п. Новобелокатай	23.02.2017 07.28	23.02.2017 08.10	42 мин.	Схлест проводов , откл. автомата Ф-2	№ 55 23.02.2017
7	ТП-3633 Л-4 оп.3 н.п. Новобелокатай	3.03.2017 19.40	3.03.2017 20.45	1 час 5 мин.	обрыв "0" провода ул. Октябрьская, 17	№ 56 3.03.2017

Начальник ОП с.Новобелокатай

Ахмедзянов Э.Б.