

Сведения

Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ за 12 месяцев 2016 года ОП с.Архангельское.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час,мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1	ТП 4338 Ф-2 с.Архангельское	6.01.2016 г. 5.00	6.01.2016 г. 12.00	7 часов	Отгорел шлейф на оп.№12,отгорел выход с ТП на оп.№1.	№ 6 01.2016 г.
2	ТП 4323 Ф-4 с.Архангельское	13.01.2016 г. 12.50	13.01.2016 г. 14.10	1 час. 10 мин.	Сгорела плавкая вставка ПН-2-250 а ф-С в рубильнике ф-4.	№ 7 13.01.2016 г.
3	Ф 4 ПС 35/10 Архангельская	19.01.2016 г. 19.30	19.01.2016 г. 22.30	3 часа	Схлест проводов Вл-10 кВ от РТП 4339 до ТП 4339	№8 19.01.2016 г.
4	ТП 4334 Ф -1 с.Архангельское	25.03.2016 г. 18.15	25.03.2016 г. 19.45	1 час. 30 мин.	Отгорел ввод в щит от трансформатора ф-А	№9 25.03.2016 г.
5	Ф-2 ПС 35/10 Архангельская	14.05.2016 г. 1.02	14.05.2016 г. 2.07	1 час. 05 мин.	Замыкание между щитами Вл-10 кВ в ТП (кошка),отключениеАВР ф-2 ПС Арх-ая	№ 10 14.05.2016 г.
6	Ф-2 ПС 35/10 Архангельская	14.05.2016 г. 3.26	14.05.2016 г. 10.30	7 час.04 мин.	Замыкание на землю Вл-10 кВ ,Ф-2 ПС Арх-ая ,пробой изолятора ШФ-20	№ 11 14.05.2016 г.
7	ТП 4333 Ф-1 с.Архангельское	1.08.2016 г. 17.10	1.08.2016 г. 21.10	4 часа	Схлест проводов в пролете опор31-43,ф-А с ф-В,ф-С с нулевым проводом,обрыв нулевого провода на оп.№ 31,сгорела ПН-2-250 а в руб.ф-1 (провоз негабаритного груза).	№ 12 1.08.2016 г.
8	ТП 4314 Ф-2 с.Архангельское	28.11.2016 г. 23.46	29.11.2016 г. 9.16	9 час.30 мин.	Перегорела плавкая вставка 10 кВ в ТП, (ветка на шинах тр-ра с высокой стороны)	№ 13 29.11.2016 г.
9	ТП 4330 с.Архангельское	6.12.2016 г. 9.35	6.12.2016 г. 10.05	30 минут	Сгорела плавкая вставка в гл.рубильнике РУ-04 кВ	№14 6.12.2016 г.
10	ТП 4338 Ф-1 с.Архангельское	6.12.2016 г. 11.50	6.12.2016 г. 12.20	30 минут	Схлест проводов в пролете №17-18,отключился автомат.	№ 15 6.12.2016 г.
11	ТП 4334 Ф-4 с.Архангельское	6.12.2016 г. 12.50	6.12.2016 г. 13.50	1 час	Вылетел изолятор ТФ-20 с гребенки оп.№75,сгорел ПН-250 а в рубильнике ф-В.	№ 16 6.12.2016 г.
12	ТП 4338 Ф-5 с.Архангельское	6.12.2016 г. 13.40	6.12.2016 г. 14.20	40 минут	Перегорела плавкая вставка ПН-2-250 а В руб. РУ-04 кВ ф-5.	№ 17 6.12.2016 г.
13	ТП 4333 Ф-1 с.Архангельское	9.12.2016 г. 00.43	9.12.2016 г. 9.43	9 часов	Слетел изолятор с гребенки ввода в дом Ул.Чкалова 62/1	№ 18 9.12.2016 г.

Начальник ОП с. Архангельское



А.А. Колесников