


ОП Белебей

Сведения

Об аварийных отключениях в сетях 0,4 – 10 кВ за 12 месяцев 2016 г.

№	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП.	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительно сть прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения	Номер и дата записи в журнале отключений
1	ВЛ 10кВ Ф-4 пс.Ермоликино	21.08.2016 11 ¹⁵	21.08.2016 13 ¹⁵	2 ч.	Падение дерева на ВЛ, замыкание проводов. (дерево находилось вне охранной зоны ВЛ, подрезано бобрами)	№ 3 21.08.2016
2	ВЛ 0,4 кВ Ф-1; Ф-2 от КТП 2489	28.09.2016 23 ⁴⁰	29.09.2016 01 ¹⁰	1 ч. 30 мин.	Схлест проводов на Ф-1 и Ф-2 от сильного ветра.	№ 4 28.09.2016

Начальник ОП Белебей

 /Кожяев Е.П./