

Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ за 12 месяцев 2016 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1	ТП-3633 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 н.п. Новобелокатай	03.01.2016 18:30	03.01.2016 19:26	56 мин.	Отключение АВ №1 схлест проводов в пролетах опор № 2-3	№31 03.01.16
2	ТП-3655 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Ургала	03.01.2016 23:10	04.01.2016 3:40	4 часа 30 мин.	Отключение АВ №2 отгорание шлейфа фазы В на опоре № 5	№32 03.01.16
3	ТП 3606 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 н.п. Новобелокатай	22.01.2016 18:59	22.01.2016 20:53	1 час 52 мин.	Отключение АВ №1 обрыв провода фазы А в пролете опор №2-3	№33 22.01.16
4	ТП 3625 ВЛ-0,4 кВ н.п. Новобелокатай	19.01.2016 21:00	19.01.2016 22:11	1 час 11 мин.	Отключение АВ №3 сплет проводов в пролетах опор №13,15	№34 19.01.16
5	ТП 3620 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Новобелокатай	23.02.2016 16:41	23.02.2016 17:05	24 мин.	Отключение АВ №2 схлест проводов из-за порывов ветра в пролетах опор 12-13	№35 23.02.16
6	ТП 3686 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Новобелокатай	19.03.2016 23:32	19.03.2016 0:10	42 мин.	Отключение АВ №2 схлест проводов из-за порывов ветра в пролетах опор №2-3	№36 19.03.2016
7	ТП 3633 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 н.п. Новобелокатай	19.03.2016 0:02	19.03.2016 0:20	18 мин.	Отключение АВ №1 схлест проводов из-за порывов ветра в пролетах опор № 2-3	№37 19.03.2016

8	ТП 3655 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Урала	19.03.2016 0:10	19.03.2016 0:45	35 мин.	Отключение АВ №2 схлест проводов из-за сильных порывов ветра в пролетах опор № 8-9	№ 38 19.03.16
9	ТП 3607 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 н.п. Новобелокатай	19.03.2016 0:00	20.03.2016 10:00	10 часов	Обрыв вводного провода в жилой дом по адресу ул. Социалистическая, 74/1	№ 39 19.03.16
10	ТП 3638 н.п. Новобелокатай	22.03.2016 8:00	22.03.2016 13:30	5 часов 30 мин.	Замыкание выхода с низковольтной шпильки трансформатора фазы А на корпус ТМ	№ 40 22.03.16
11	ТП 3632 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 н.п. Новобелокатай	25.03.2016 18:00	25.03.2016 19:00	1 час	Обрыв голого провода фазы В в пролетах опор №20-21	№ 41 25.03.16
12	ТП 3711 н.п. Новобелокатай	05.04.2016 21:03	05.04.2016 22:35	1 час 38 мин.	Перегорание ПК-10 фазы А	№ 42 05.04.16
13	ТП 3686 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Новобелокатай	28.05.2016 14:50	28.05.2016 15:30	40 мин.	Отключение АВ №2 схлест проводов из-за порывов ветра в пролетах опор №2-3	№ 43 28.05.16
14	ТП 3637 н.п. Новобелокатай	22.07.2016 12:26	22.07.2016 20:35	8 часов 1 мин.	Возгорание ТП в следствие межфазного замыкания в низковольтном щите	№ 44 22.07.16
15	ТП 3608 н.п. Новобелокатай	21.10.2016 18:01	21.10.2016 20:28	2 часа 27 минут	Повреждение низковольтной шпильки ТМ фазы А	№ 45 21.10.16
16	ТП 3686 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Новобелокатай	25.11.2016 23:55	26.11.2016 0:26	31 мин.	Отключение АВ №2 в следствие перегруза	№ 46 25.11.16
17	ТП 3613 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 н.п. Новобелокатай	03.12.2016 16:38	03.12.2016 17:18	40 мин.	Схлест проводов в пролетах опор № 18-19	№ 47 03.12.16
18	ТП 3613 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 н.п. Новобелокатай	06.12.2016 18:14	06.12.2016 19:22	1 час 8 мин.	Отключение АВ №4 в следствие перегруза	№48 06.12.16
19	ТП 3620 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 н.п. Новобелокатай	27.12.2016 17:10	27.12.2016 19:12	2 часа 2 минуты	Обрыв провода в пролетах опор № 6-7	№ 49 27.12.16

Начальник ОП Новобелокатай



Ахмедьянов Э.Б.