

Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ за 12 месяцев 2016 года

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений
1	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 4675	19.03.2016 23:00	20.03.2016 0:00	1:00:00	Схлест проводов в пролете опор №5 и №6	№14 от 20.03.2016
2	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 4689	19.03.2016 23:00	20.03.2016 0:00	1:00:00	Схлест проводов в пролете опор №10 и №11	№15 от 20.03.2016
3	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4606	19.03.2016 23:00	20.03.2016 0:00	1:00:00	Схлест проводов в пролете опор №15 и №16	№16 от 20.03.2016
4	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 4685	20.03.2016 04:00	20.03.2016 9:00	5:00:00	Схлест проводов в пролете опор №7 и №8	№17 от 20.03.2016
5	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4657	20.03.2016 03:00	20.03.2016 7:00	4:00:00	Схлест проводов в пролете опор №11 и №12	№18 от 20.03.2016
6	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4610	20.03.2016 0:00	20.03.2016 1:00	1:00:00	Схлест проводов в пролете опор №3 и №4	№19 от 20.03.2016
7	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4695	20.03.2016 0:00	20.03.2016 2:00	2:00:00	Схлест проводов в пролете опор №12 и №14	№20 от 20.03.2016
8	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4696	20.03.2016 0:00	20.03.2016 2:00	2:00:00	Схлест проводов в пролете опор №6 и №7	№21 от 20.03.2016
9	ТП-4610	04.06.2016 18:00	04.06.2016 19:30	1:30:00	Перегорела плавкая вставка 10кВ на ТП 4610	№22 от 05.06.2016
10	ТП-4610	30.06.2016 21:00	30.06.2016 22:30	1:30:00	Пробой проходного изолятора	№23 от 10.07.2016
11	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4613	08.07.2016 07:00	08.07.2016 9:00	2:00:00	Обрыв вязки провода на опоре №36	№24 от 08.07.2016
12	ТП-4671	16.08.2016 18:00	16.08.2016 19:30	1:30:00	пробой опорного изолятора на ТП 4671	№25 от 17.08.2016
13	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 4655	27.08.2016 07:00	27.08.2016 9:00	2:00:00	Сорвался крюк с опоры №62	№26 от 27.08.2016
14	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 4610	23.09.2016 02:00	23.09.2016 10:00	8:00:00	Обрыв воздушной линии в пролете опор №3 и №4 в связи с пожаром частного дома	№27 от 23.09.2016

и.о.начальника ОП с.В-Кити

С.Ж. Маратов

