


Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ за 12 месяцев 2016 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений
1	Отпайка ВЛЗ-10 кВ от опоры №106 Ф-15 ВЛ-10 кВ в сторону мкр. Сабантуй (ТП-103)	23.06.2016, 17ч. 20 мин	23.06.16, 20ч 20 мин	3 часа	Повреждение 2-х изоляторов на опоре ВЛЗ-10 кВ в сторону ТП-103 в результате порывов ветра	№2 от 23.06.16.
2	Отпайка Ф-22 ВЛ-10 кВ от Р-100 в сторону РК-1 с. Родина	06.12.16, 13ч 30 мин	06.12.16, 14ч 15 мин	45 мин	Замыкание (перехлест проводов А-50) ВЛ-10 кВ на спуске от РТП 5108 к ТП-5108	№6 от 06.12.16
3	Ф-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104; Ф-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5106	06.12.16, 13ч 30 мин	06.12.16, 15ч 00 мин	1 ч 30 мин	Выход из строя плавкой вставки, отключение автомата	№7 от 06.12.16

Нач.ОП с.Красноусольский



В.А.Безовчук