

Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ за 12 месяцев 2016 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии, час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений
1	Ф. №-11501 ПС 35/10 "Абдуллино"	01.01.2016 22:54	01.01.2016 23:52	58 мин.	Перегорела плавкая вставка 10кВ на КРУ в с.Магинск	№ 107 01.01.2016
2	ТП-5102 Л-2 н.п.Магинск	21.01.2016 6:30	21.01.2016 10:15	3 час.45мин.	Обрыв фазного провода на опоре №15	№ 108 21.01.2016
3	Ф. №-11508 ПС 35/10 "Абдуллино"	20.02.2016 7:15	20.02.2016 13:28	6 час. 13 мин.	Выпал крюк на фазе "Б"	№ 109 20.02.2016
4	ТП-5714 Л-3 н.п.Атняш	12.03.2016 19:30	12.03.2016 20:30	1 час.	Обрыв фазного провода на опоре №23	№ 110 12.03.2016
5	Ф. №-11508 ПС 35/10 "Абдуллино"	27.04.2016 12:55	27.04.2016 13:00	5 мин.	Выпал крюк на фазе "А"	№ 115 27.04.2016
6	Ф. №-14207 ПС 35/10 "Озерки"	02.05.2016 9:08	02.05.2016 19:30	10 час. 22 мин.	Упало дерево	№ 116 02.05.2016
7	Ф. №-11501 ПС 35/10 "Абдуллино"	04.05.2016 17:50	04.05.2016 19:17	1 час. 27 мин.	Выпал крюк на фазе "А" оп. №85	№ 118 04.05.2016
8	ТП-5803 н.п.Комсомольский	23.05.2016 22:13	24.05.2016 9:20	11 час. 7 мин.	Схлест проводов в пролете опор 1-2	№ 120 23.05.2016
9	ТП-5803 н.п.Комсомольский	28.05.2016 14:20	28.05.2016 15:00	40 мин.	Схлест проводов в пролете опор 1-2	№ 121 28.05.2016
10	Ф. №-14207 ПС 35/10 "Озерки"	21.06.2016 9:53	21.06.2016 10:21	28 мин.	Схлест проводов	№ 132 21.06.2016
11	ТП-4948 н.п. Круш	21.06.2016 9:53	21.06.2016 16:10	6 час. 17 мин.	Выгорели плавкие вставки на ТП	№ 133 21.06.2016
12	ТП-4930 н.п. Бияз	21.06.2016 9:53	21.06.2016 16:30	6 час. 37 мин.	Сгорел опорный изолятор	№ 134 21.06.2016
14	Ф. №-11501 ПС 35/10 "Абдуллино"	04.08.2016 19:55	04.08.2016 22:45	2 час. 50 мин.	Обрыв фазного провода на опоре №125.2	№ 146 04.08.2016
15	ТП-5104 н.п.Магинск	15.08.2016 16:45	15.08.2016 17:30	45 мин.	Отгорел нулевой провод на ТП	№ 147 15.08.2016
16	Ф. №-11507 ПС 35/10 "Абдуллино"	06.09.2016 18:30	07.09.2016 12:10	17 час. 40 мин.	Упало дерево	№ 153 06.09.2016
17	Ф. №-11508 ПС 35/10 "Абдуллино"	24.09.2016 13:20	24.09.2016 14:54	1 час. 34 мин.	Выпал крюк на фазе "А"	№ 158 24.09.2016
18	Ф. №-11507 ПС 35/10 "Абдуллино"	25.09.2016 13:45	25.09.2016 16:53	3 час. 8 мин.	Выпад изолятор на опоре №501	№ 159 25.09.2016

19	Ф. №-11507 ПС 35/10 "Абдуллино"	22.12.2016 14:15	22.12.2016 18:15	4 час.	Обрыв фазного провода(дерево)	№ 166 22.12.2016
20	Ф. №-11507 ПС 35/10 "Абдуллино"	31.12.2016 15:30	31.12.2016 18:00	3 час, 30 мин.	Возгорание эл.счетчика на ТП-5717	№ 167 31.12.2016

Начальник ОП



Чирков А.С.