

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2017

№ ТП	S _{ТП} ,кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) В самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)			Дата и время замера
				А	В	С		А	В	С	АВ	ВС	АС	
4350	200	361	1	6	9	0	221	233	232	236	406	409	409	23.06.17 18:00
			2	10	3	9	226							
			3	12	10	2	224							
4346	160	231	сумма	28	22	11								23.06.17 18:20
			1	0	2	0	225	230	229	223	396	387	389	
			2	4	8	26	217							
			3	5	2	0	222							
			4	7	2	3	224							
4352	250	361	сумма	16	14	29								23.06.17 18:45
			1	0,2	0	0	235	245	245	244	425	426	430	
			сумма	0,2	0	0								
4367	250	361	1	9,5	7,1	25,6		235	243	241	415	417	415	30.06.17 18:20
			2	1,5	3,5	47,8								
			3	41,6	11,2	11,6								
			сумма	52,6	21,8	85,0								
			2	4	15	4	225	240	227	220	397	398	401	
4330	160	261	3	5	20	14	218							23.06.17 19:05
			4	15	8	24	220							
4342	160	231	сумма	24	43	52								23.06.17 19:30
			1	0	0	0	220	220	222	222	386	389	388	
4338	250	361	сумма	0	0	0								23.06.17 19:50
			1	5	3	4	220	232	231	230	399	398	398	
			2	35	17	37	216							
			3	0,4	2	0,6								
			4	4	2	3								
			5	1	0,2	0	218							
			сумма	45,4	24,2	44,6								

1. Измерения температуры воздуха и поверхности почвы в 11.00 ч. 20.08.2017 г.

[illegible]

Таблица результатов замеров нагрузок и напряжения трансформаторов в пп. III-IV. Аудитирование июль 2017

№ ТП	Стр.кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _φ (В) В самой удаленной точке от ТП	U _φ (В)			U _л (В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4341	63	91	1	-	2	0	228	-	221	226	-	420	450	22.06.17 18:30
			сумма	-	2	0								
4349	400	578	1	2	3	0		226	238	229	403	403	401	22.06.17 18:50
			2	108	50	48	224							
			3	17	23	27								
			сумма	127	76	75								
4339	160	231	1	14	3	7	225	232	234	233	409	413	-	22.06.17 19:10
			2	29	10	29	228							
			3	1	8	0	230							
			4	2	12	2	223							
			сумма	36	33	39								
4320	400	578	1	3	4	3	230	238	215	220	390	385	389	22.06.17 19:30
			2	17	14	38	212							
			3	6	34	21	225							
			4	20	30	28	235							
			5	1	-	-	224							
			сумма	46	82	90								
4319	250	231	1	19	18	8	211	237	236	235	410	412	409	22.06.17 19:45
			2	17	17	11	218							
			3	9	6	22	223							
			4	8	20	33	221							
			сумма	53	61	74								
4331	400	578	1	13	2	0		236	236	236	413	411	411	22.06.17 20:05
			2	3	5	4	225							
			3	3,6	7	13	224							
			4	0	1	1	226							
			5	5	11	2	215							
			6	19	16	25	207							
			сумма	33,6	42	45								

[illegible]

№ ТП	S _{ТП} ,кВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) В самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)			Дата и время замера					
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC						
17	160	231	1	16	16	8	232	227	234	395	400	398	25.06.17 19:00						
			2	14	13	14													
			3	0	0	0													
			сумма	30	29	22													
			1	-	-	-													
4364	160	231	2	-	-	-							отключен						
			сумма	-	-	-													
			1	3,8	0,2	4,6								237	215	227	388	392	383
			2	12,5	5,1	12,5								232	232	227	404	401	402
			3	10	15,9	12,8													
4	2	4,6	1,6	223															
4344	120	144	сумма	28,3	25,3	31,5							25.06.17 19:20						
			1	10	49	46								225					
			2	13	3	10								230					
			3	22	21	19								228					
			сумма	45	73	75													
4321	400	578	1	1	1	7	223	224	227	224	390	390	387	25.06.17 20:00					
			2	8	6	14	219												
			3	30	15	6	224												
			сумма	39	22	27													
			1	12	14	35	215												
4337	250	361	2	3	0	10	221	227	220	220	390	388	387	25.06.17 20:20					
			3	18	18	22	215												
			сумма	43	32	67													
			1	0,8	0	0													
			2	0	0	0													
4363	250	361	сумма	0,8	0	0	231	228	233	413	416	412	25.06.17 20:40						
			1	33,8	26,1	26,2													
			2	0	0	0													
			сумма	33,8	26,1	26,2													
			1	0	0	0													
0572	250	361	сумма	33,8	26,1	26,2	232	232	233	399	400	400	30.06.17 19:20						
			2	0	0	0													
			сумма	33,8	26,1	26,2													
			1	0	0	0													
			2	0	0	0													

Таблица результатов замеров напряжений и напряжений трансформаторов в III ст. с. Архиповское июнь 2017

№ ТП	Стр. КВА	I _{ном}	№ Ф	I(A)			U _ф (В) в самой удаленной точке от ТП	U _ф (В)			U _л (В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4329	250	361	1	7	10	5	230	229	231	227	399	401	398	27.06.17 19:25
			2	10	2	20	222							
			3	9	1	2	228							
				17	10	6								
			сумма	43	23	33								
4357	160	231	1	1	8	0	232	239	218	239	404	399	417	27.06.17 20:00
			сумма	1	8	0								
4354	40	57,8	1	4,3	6,7	0,3		232	233	236	403	406	405	30.06.17 20:30
			сумма	4,3	6,7	0,3								
4318	160	231	1	22	13	45	220	238	233	233	412	409	409	27.06.17 20:20
			2	20	49	23	226							
			3	6	3	1	221							
			сумма	48	65	69								
2	160	231	1	0	2	0		227	226	228	398	396	399	27.06.17 20:45
			сумма	0	2	0								
4355	160	231	1	1,4	4,7	4,6		241	243	241	417	417	416	30.06.17 20:50
			2	8,7	2,9	0,5								
			сумма	10,1	7,6	5,1								
4360	63	91	1	9	24	63		253	219	227	403	408	410	28.06.17 18:00
0569	400	578	сумма	9	24	63								29.06.17 18:10
			1	0	0	0		237	236	236	414	413	416	
			2	0	1	10								
			3	10	3	12								
			сумма	10	4	22								

Исполнил: мастер по учету ЭЭ

Самигуллин Р.К.

Начальник ОП

Колесников А.А.

[illegible]

Начальник ОП	Воево	Колесников А А
--------------	-------	----------------