

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 г. ОП с/Красноусольский

№ ТТ	S мр, к БА	I ном	№ ф	I (А)			U ф (В)			U п (В)			Дата и время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	AC	
ТТЛ-101	160	231	1	9,5	10,5	0,4	238	236	237	410	407	409	29.06.2017 21.00
			2	0	1,4	8,9							
			3	0	0	0							
			4	0,3	0,5	0,7							
			5	0	0	0							
ТТЛ-102	160	231	сумма	9,8	12,4	10	237	237	238	409	410	409	29.06.2017 19.50
			1	0,5	2,2	0							
			2	0,9	0	0							
			3	0	1,4	0							
			4	1,8	1,8	0,2							
ТТЛ-103	250	361	5	0,2	0,8	0,4	238	237	238	411	410	411	29.06.2017 19.40
			сумма	3,4	6,2	0,6							
			1	0,5	10,1	0,5							
			2	8,8	5,8	17,1							
			3	8,8	1,5	1,8							
ТТЛ-104	160	231	4	0,7	6,9	1,3	239	238	238	412	411	412	29.06.2017 19.25
			сумма	18,8	24,3	20,7							
			1	1,2	0,7	0,8							
			2	0	0,8	0							
			3										
ТТЛ-105	250	361	сумма	1,2	1,5	0,8	239	238	238	412	411	412	29.06.2017 19.15
			1	0,1	0	0							
			2	0	0	0							
			3										
			сумма	0,1	0	0							
ТТЛ-106	160	231	1	0	0	0	235	236	235	409	408	408	29.06.2017 19.10
			2	0,2	7,6	0							
			сумма	0,2	7,6	0							
			1	0	0	1,3							
			2	0	0	0							
ТТЛ-107	160	231	сумма	0	0	1,3	237	239	237	411	412	410	29.06.2017 19.55
			1+4	10,2	10	29							
			2	1,5	3,4	0							

ТП-5104	250	361	3	13,2	9,3	23,5	238	238	234	414	414	411		29.06.2017 19.00
			4+1											
			5	20	40,1	26,7								
			сумма	44,9	62,8	79,2								
			1	5,1	2,6	7,5								
ТП-5106	250	361	2	47,2	10,2	20,2	230	238	226	404	403	403		29.06.2017 18.45
			сумма	52,3	12,8	27,7								
			1	2	2,6	6								
			2	18,5	21,6	64								
			3	8,4	9,4	9,1								
ТП-5108	400	578	сумма	28,9	33,6	79,1	246	245	239	425	426	423		29.06.2017 18.50
			1	2	2,6	6								
			2	18,5	21,6	64								
			3	8,4	9,4	9,1								
			сумма	28,9	33,6	79,1								

Начальник ОП с. Красносельский



В.А. Безовчук