

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 г. ОП г. Мелеуз

ТП (КТПН) №	Стр кВА	I _{ном}	Фид.	I(A)			U _φ (В)			U _л (В)			Дата, время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	CA	
5183 Тугайлы-4	400	578	2	6,03	1,11	7,69	235	230	229	404	406	409	26/06/17 19:00 ч.
			3	4,95	26,6	8,2							
			4	11,86	20,07	7,69							
			Σ	22,84	47,78	23,58							
53 Элеватор	630	910	1	18,1	21,4	17,4	225	224	228	393	396	394	26/06/17 19:30 ч.
5190П мкр. Лазурный	630/ 250	910	2				228	228	228	398	400	401	26/06/17 19:45 ч.
			3										
			4										
			Σ	23,2	24,6	36,8							
1501 Тугайлы- 2,3	400	578	1	0,07	0,42	0,67	240	241	240	417	418	415	26/06/17 20:00 ч.
			2	3,69	17,8	17,3							
			3	6,04	4,6	0,58							
			Σ	9,8	22,82	18,55							
1503 Тугайлы- 2,3	400	578	1	0,06	0,14	0,08	240	241	240	417	417	417	26/06/17 20:15 ч.
			2	5,74	4,68	7,92							
			3	0,08	0,01	0,03							
			Σ	5,88	4,83	8,03							
1263 Тамьян	250	361	1	0	0	0	235	235	237	406	406	408	26/06/17 20:30 ч.
			2	0	0	0							
			3	0	0	0							
			4	0	0	0							
			5	0,06	0,18	0,64							
			Σ	0,06	0,18	0,64							
1264 Тамьян	160	231	1	0,02	0,07	0,14	235	234	235	406	407	408	26/06/17 20:40 ч.
			2	5,11	0,18	0,14							
			3	0,06	0,26	0,07							
			Σ										

1265 Тамбын	160	231	4	0,17	0,13	0,06							
			Σ	5,36	0,64	0,41							
			1	0,09	0,09	0,08							
			2	0,09	0,5	1,66							
			3	1,13	1,57	2,97							
			4										
			Σ	1,31	2,16	4,71	234	234	235	405	406	406	26/06/17 20-50 ч.

Замеры выполнили

Шу /Ишдаветов Д.Р./
Батбаяр /Батов М.С./