

Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2018 года.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения (Классификационные признаки технических причин поврежденной оборудования)	Номер и дата записи в журнале отключений	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/10 "К-Мияки"	20,03 2018.01.21	01,54 2018.01.22	5,85	Невыявленные причины	№1 от 2018.01.22	20	880
2	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "К-Мияки"	14,30 2018.01.24	16,00 2018.01.24	1,5	Нарушение механического соединения; Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	№2 от 2018.01.24	314	350
3	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево	ТП-2 с.Стерлибашево	19,34 2018.01.30	19,56 2018.01.30	0,37	Электродуговое повреждение	№3 от 2018.01.30	232	188,9
4	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай	ТП-3655, ВЛ-0,4кВ, Л-3	19,20 2018.02.04	11,20 2018.02.05	16	Невыявленные причины	№4 от 2018.02.05	12	12
5	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская"	11,54 2018.02.19	12,26 2018.02.19	0,53	Электродуговое повреждение	№5 от 2018.02.19	375	2503
6	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Малинск	ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС "Абоудлино"	14,15 2018.02.26	15,55 2018.02.26	1,67	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№6 от 2018.02.26	275	229,625
7	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Малинск	ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абоудлино"	16,45 2018.02.28	19,00 2018.02.28	2,25	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№7 от 2018.02.28	91	102,375
8	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Малинск	ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абоудлино"	16,45 2018.02.28	11,58 2018.03.01	19,22	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№8 от 2018.03.01	550	5285,5
9	ООО «ГИП-Электро» ОП с.Малинск	ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абоудлино"	14,25 2018.03.16	19,30 2018.03.16	5,08	Невыявленные причины	№9 от 2018.03.16	641	1628,14