

Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «ГИП-Электро» за последние 5 лет

Показатели	Ед. изм.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Прием электроэнергии в сеть	млн.кВт.ч	127,761	168,146	196,175	204,344	216,79
Отпуск электроэнергии из сети	млн.кВт.ч	112,849	148,665	174,507	166,99	177,161
Потери электроэнергии	млн.кВт.ч	14,912	19,481	21,668	37,354	39,629
	план %	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
	факт %	11,67	11,59	11,05	18,28	18,28
Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода холодной воды по отношению к фактическому	м3	-194,84	-373,84	-290,62	-225	-220
Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода природного газа по отношению к фактическому	м3	-7,77	-1,71	-4,44	-0,17	-2,9
Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода тепловой энергии по отношению к фактическому	Гкал	-7	-14	-10	-6	-2
Количество осветительных устройств	шт.	351	396	459	528	572
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов	шт.	91	153	236	402	572
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	25,93	38,64	51,42	76,14	100