

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ

ОП _____ г. Мелеуз _____ ООО "ТИП-Электро" на _____ ЯНВАРЬ _____ 2018г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Смоленская" ТП 5198П	мкр. Северо-Западный, ул. Магистральная, 9, 11, 13	17.01.2018 13:00	17.01.2018 16:00	3:00	Замена ТТ

Мастер ОП

г. Мелеуз

 Д.Р. Ишдаков

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабах прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и расследовании										
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло нарушение электроснабжения, шт., в том числе:										Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		
												ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)											
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-4 ТП-1269	0.4	07.12.17 9:34	07.12.17 9:55	П	0.350	ВЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-1 ТП-1269	0.4	07.12.17 10:55	07.12.17 11:30	П	0.383	ВЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0.10							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-4 ТП-1269	0.4	08.12.17 13:45	08.12.17 14:10	П	0.417	ВЛ	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-1 ТП-1269	0.4	08.12.17 14:56	08.12.17 15:30	П	0.567	ВЛ	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0.20							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-2 ТП-1269	0.4	13.12.17 9:44	13.12.17 13:05	П	3.350	ВЛ	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0.20							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-3 ТП-1269	0.4	13.12.17 14:25	13.12.17 14:55	П	0.500	ВЛ	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0.10							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-1 ТП-1269	0.4	18.12.17 9:35	18.12.17 12:00	П	2.417	ВЛ	0	0	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	53.27							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-2 ТП-1501	0.4	22.12.17 9:35	22.12.17 10:05	П	0.500	ВЛ	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	23.23							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-4 ТП-1269	0.4	22.12.17 11:00	22.12.17 11:30	П	0.500	ВЛ	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0.10							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-2 ТП-1269	0.4	22.12.17 13:35	22.12.17 14:00	П	0.417	ВЛ	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0.20							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-1 ТП-1269	0.4	22.12.17 15:00	22.12.17 15:15	П	0.250	ВЛ	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0.30							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-2 ТП-1265	0.4	22.12.17 16:15	22.12.17 16:30	П	0.250	ВЛ	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0.45							1
2	ОП 2. Меню	ВЛ	ВЛ-0.4кВ/Л-1 ТП-1265	0.4	28.12.17 14:20	28.12.17 14:55	П	0.583	ВЛ	0	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	46.80							1


Меню ОП 2. Меню

Д.Р. Мухомов

Сведения
об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ за 2 полугодие 2017г.

№ п.п.	Диспетчерское	Дата и время	Дата и время	Продолжительность	прекращения	Причина	Номер и дата
	наименование объекта ВЛ,ТП	отключения час,мин	режима электроснабжения час,мин	отключения электрооснабжения час,мин	отключения	записи в журнале отключений	
1	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС Каран	07-45	10-57	03-12	сработала токовая отсечка (гроза)	№3 03.07.2017	

Начальник ОП г.Мелеуз



Зверев А.Н.