


Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
 ОП с. Красноусольский ООО "ГИП-Электро" на сентябрь 2017г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	отпайка ВЛ-10 кВ Ф-22 от Р-100 до РК-1 (ТП-5104)	с. Родина, ул. Переулочная, Пушкина, Колхозная, Октябрьская, Чкалова, Центральная, Тракторная	14.09.2017	14.09.2017	2:00:00	Замена АВ по Л-4 ВЛ-0,4 кВ и ОПН 0,4 в РУ-0,4 кВ кВ ТП-5104
2	отпайка ВЛ-10 кВ Ф-22 от Р-100 до РК-1(ТП-5109, ТП-5108)	с.Родина, ул. Южная (зерноток), ул.Южная, Новая.	14.09.2017	14.09.2017	2:00:00	Регулировка разъединителя РТП-5109

Начальник ОП с. Красноусольский



В.А. Безовчук