

Сведения

Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ за 1-е полугодие 2017 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии, час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Архангельская	29.04.17 г.17.30	29.04.17 г. 18.40	1 ч. 10 м.	пробой изоляции высоковольтного кабеля ТП 4331	№ 19 29.04.17 г.
2	ТП 4331 с.Архангельское	29.04.17 г. 17.30,	29.04.17 г.21.00	3 ч.30 м.	пробой изоляции высоковольтного кабеля ТП 4331	№20 29.04.17 г.
3	ТП 4361 с.Архангельское	30.05.17 г.10.10	30.05.17 г. 12.00	1 ч.50 м.	пробой изолятора РТП 4361	№ 21 30.05 17 г.
4	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Архангельская	15.06.17 г.17.09	15.06.17 г.19.30	2 ч.21 м.	Гроза	№22 15.06.17 г.
5	ТП 4338 с.Архангельское	15.06.17 г.17.09	16.06.17 г.9.10	16 ч.01 м.	пробой проходного изолятора ТП 4338	№23 15.06.17 г.
6	ТП 4348 Л-3 с.Архангельское	15.06.17 г.17.09	15.06.17 г.23.40	6 ч. 51 м.	падение дерева на ВЛИ-0,4 кВ	№ 24 15.06.17 г.
7	ТП 4318 Л-1 Л-2 с.Архангельское	15.06.17 г.17.30	15.06.17 г.23.00	5 ч.30 м.	падение дерева на ВЛ-0,4 кВ	№ 25 15.06.17 г.
8	ТП 4350 Л-3 с.Архангельское	15.06.17 г.17.40	16.06.17 г. 12.00	19ч.20 м.	падение дерева на ответвление жилого дома	№26 15.06.17 г.
9	ТП 4319 с.Архангельское	15.06.17 г.17.30	15.06.17 г.20.30	3 ч.00 м.	Сгорел высоковольтный предохранитель ПК 10-20	№ 27 15.06.17 г.
10	ТП 4328 Л-1 с.Архангельское	15.06.17 г.17.30	16.06.17 г.11.10	17 ч.40 м.	падение крыши ж/дома на ВЛИ-0,4 кВ	№28 15.06.17 г.
11	ТП 0568 Л-4 с.Архангельское	15.06.17 г. 17.30	16.06.17 г.16.00	22 ч. 30 м.	падение крыши гаража на ВЛИ-0,4 кВ	№29 15.06.17 г.
12	ТП 4315 Л-1 с. Архангельское	15.06.17 г.17.30	16.06.17 г.18.30	25 ч.00 м.	падение дерева на ВЛ-0,4 кВ	№30 15.06.17 г.

Начальник ОП с.Архангельское

А.А.Колесников