

Сведения

Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ за 1 полугодие 2017 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-2 ТП 4613	22.02.2017 9:30	22.02.2017 11:00	1,5 ч	порывистый ветер, схлес проводов откл. автомата ЛЛ-2	№28, 22.02.2017 г.
2	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-1 ТП 4631	22.02.2017 10:30	22.02.2017 12:00	1,5 ч	порывистый ветер, схлес проводов откл. автомата ЛЛ-1	№29, 22.02.2017 г.
3	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-2 ТП 4677	12.03.2017 21:30	12.03.2017 22:30	1 ч	в связи с пожаром	№30, 13.02.2017 г.
4	ВЛ-10 кВ Ф7 Душанбеково	28.04.2017 17:15	28.04.2017 18:00	45 мин	обрыв шлейфа на отпайке ЛЛ-4611	№31, 28.04.2017 г.
5	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-2 ТП 4695	01.05.2017 22:15	01.05.2017 10:00	11 ч 45 мин	обрыв ВЛ-0,4 кВ	№32, 2.05.2017 г.
6	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-1, ЛЛ-2, ЛЛ-3 ТП 4622	07.05.2017 10:00	07.05.2017 11:00	1 ч	пробой проходного изолятора	№33, 7.05.2017 г.
7	ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-1 ТП 4613	13.05.2017 8:00	13.05.2017 9:00	1 ч	порывистый ветер, схлес проводов откл. автомата ЛЛ-1	№34, 15.05.2017 г.
8	ВЛ-10 кВ Ф7 Мясокомбинат	03.06.2017 11:04	03.06.2017 12:06	1 ч 2 мин	пробой клемного зпжима на отпайке ЛЛ-4611	№36, 5.06.2017 г.
9	ВЛ-10 кВ Ф7 Мясокомбинат	30.06.2017 7:30	30.06.2017 11:30	4 ч	разброс фаз на трансформаторе	№38, 30.06.2017 г.
10						
11						
12						

Начальник ОП с. В-Киги

Маратов С.Ж.