

Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ за 1-ое полугодие 2017 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений
1	ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5106	15.06.2017, 20ч. 45 мин	15.06.17, 22ч 15 мин	1 час 30 мин	Падение дерева в результате порыва ветра на ВЛ-0,4 кВ с обрывом проводов в пролете	№10 от 15.06.17.

Нач.ОП с.Красноусольский

В.А.Безовчук