

Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ за 06 месяцев 2017 года.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ, ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии, час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений
1	Ф. №-14207 ПС 35/10 "Озерки"	07.01.2017 7:30	07.01.2017 12:50	5 час. 20 мин.	Упало дерево	№ 168 07.01.2017
2	Ф. №-3 ПС 35/10 "Гастуба-комплекс"	21.01.2017 14:45	21.01.2017 16:40	1 час. 55 мин.	Схлест проводов в пролете опор	№ 169 21.01.2017
3	ТП-5104 Л-2 н.п.Магинск	28.01.2017 20:15	28.01.2017 20:35	20 мин.	Порывы ветра	№ 170 28.01.2017
4	Ф. №-11507 ПС 35/10 "Абдуллино"	22.02.2017 6:30	22.02.2017 15:15	8 час. 45 мин.	Обледенение ТП-5713	№ 171 22.02.2017
5	Ф. №-14201 ПС 35/10 "Озерки"	26.02.2017 5:10	26.02.2017 10:50	5 час. 40 мин.	Пробило проходной изолятор на ТП-2101	№ 172 26.02.2017
6	Ф. №-14207 ПС 35/10 "Озерки"	21.04.2017 6:55	21.04.2017 7:30	35 мин.	Порывы ветра	№ 173 21.04.2017
7	Ф. №-14207 ПС 35/10 "Озерки"	23.04.2017 3:20	23.04.2017 13:40	10 час. 20 мин.	Пробило изолятор на оп.№46	№ 174 23.04.2017
8	Ф. №-11506 ПС 35/10 "Абдуллино"	25.04.2017 3:40	25.04.2017 13:30	9 час. 50 мин.	Сломало анкер у ТП-5605	№ 175 25.04.2017
9	Ф. №-11508 ПС 35/10 "Абдуллино"	07.05.2017 8:45	07.05.2017 11:25	2 час. 40 мин.	Выпал крюк на опоре №136	№ 176 07.05.2017
10	Ф. №-11501 ПС 35/10 "Абдуллино"	11.05.2017 16:20	11.05.2017 16:58	38 мин.	Порывы ветра	№ 177 11.05.2017
11	ТП-5105 н.п.Магинск	11.05.2017 18:00	12.05.2017 10:00	16 час.	Обрыв фазного провода на оп.№188	№ 178 11.05.2017
12	Ф. №-11508 ПС 35/10 "Абдуллино"	25.06.2017 13:40	25.06.2017 13:00	23 час. 20 мин.	Обрыв проводов	№ 179 25.06.2017

Начальник ОП



Чирков А.С.