

Сведения

Об аварийных отключениях в сетях 0,4 0,4-10кВ за 1-е полугодие 2017г.

№ п/п	Наименование объекта ВЛ, ТП Диспетчерское Наименование объекта ВЛ, ТП	Отключения, час, мин. Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.	Номер и дата записи в журнале отключений.
1.	Ф.12 ВЛ-10 кВ	07.01.2017 8-15	07.01.17 12-45	4ч. 30 мин.	Сбита опора ВЛ-10 кВ	№1 09.01.17.
2.	ТП-10 ВЛ-0,4 кВ	23.02.17. 8-35	23.02.17. 10-35	2ч.	Схлест проводов	№2 23.02.17.
3.	ТП-17 ВЛ-10 кВ Фид-12	15.06.2017 18-10	15.06.2017. 21-20	3ч. 10 мин.	Пробой изоляторов на ШР-17	№3 15.06.17.
4.	ТП-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1	23.06.2017. 10-30	23.06.17. 11-05	0ч. 35 мин.	Сгорела губка РП-1	№4 21.06.17.

Начальник ОП с.Федоровка



Р.Ш. Яныбаев