

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
ОП с. Большеустыинск ООО "ГИП-Электро" на август 2022г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ТП-2622	с. Большеустыинское, ул. Школьная	02.08.2022	02.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
2	ТП-2623	с. Большеустыинское, ул. Школьная, ул. Советская	03.08.2022	03.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
3	ТП-2630	с. Большеустыинское, ул. Тракторная, ул. Балашова, ул. Энергетиков	04.08.2022	04.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
4	ТП-2656	с. Большеустыинское, ул. Тракторная	05.08.2022	05.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
5	ТП-2728	с. Большеустыинское, ул. Тракторная	08.08.2022	08.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
6	ТП-2712	с. Большеустыинское, ул. Энергетиков, ул. Балашова	09.08.2022	09.08.2022	8:00:00	Техническое обслуживание ТП и ТМ
7	ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 (совместная подвеска) опора № 4 от ТП №2630 "Семстанция"	с. Большеустыинское, ул. Балашова	10.08.2022	10.08.2022	8:00:00	Перенос опоры с границы земельного участка абонента
8	ВЛ-0,4 кВ Л-2 опора № 8 от ТП №2691 "Солнечная" с. Большеустыинское	с. Большеустыинское, ул. Березовая роща, ул. Мелиораторов	11.08.2022	11.08.2022	8:00:00	Перенос опоры с границы земельного участка абонента
9	ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2618 "Революционная" с. Большеустыинское	с. Большеустыинское, ул. Революционная	12.08.2022	12.08.2022	8:00:00	Выправка опор
10	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №2618 "Революционная" с. Большеустыинское	с. Большеустыинское, ул. Интернациональная	13.08.2022	13.08.2022	8:00:00	Выправка опор
11	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №2618 "Революционная" с. Большеустыинское	с. Большеустыинское, ул. Интернациональная	14.08.2022	14.08.2022	8:00:00	Выправка опор
12	ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2715 "Пушкина" с. Большеустыинское	с. Большеустыинское, ул. Пушкина, ул. 8ое марта	15.08.2022	15.08.2022	8:00:00	Выправка опор

13	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №2715 "Пушкина" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Пушкина, ул.8 ое марта	18.08.2022	18.08.2022	8:00:00	Выправка опор
14	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №2715 "Пушкина" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Пушкина, ул.8 ое марта	19.08.2022	19.08.2022	8:00:00	Выправка опор
15	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №2715 "Пушкина" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Пушкина, ул.8 ое марта	20.08.2022	20.08.2022	8:00:00	Выправка опор
16	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №2625 "Баня" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.П.Коммуны	21.08.2022	21.08.2022	8:00:00	Выправка опор
17	охранная зона ТП № 2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	22.08.2022	22.08.2022	8:00:00	в охранной зоне ТП 2643 - монтаж гравийной подсыпки для нового ТП
18	охранная зона ТП № 2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	22.08.2022	22.08.2022	8:00:00	в охранной зоне ТП 2643 - монтаж опоры РТП для нового ТП
19	охранная зона ТП № 2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	26.08.2022	26.08.2022	8:00:00	в охранной зоне ТП 2643 - монтаж корпуса нового ТП , обвязка нового ТП
20	охранная зона ТП № 2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	27.08.2022	27.08.2022	8:00:00	в охранной зоне ТП 2643 - монтаж корпуса нового ТП , обвязка нового ТП
21	охранная зона ТП № 2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	28.08.2022	28.08.2022	8:00:00	в охранной зоне ТП 2643 - монтаж корпуса нового ТП , обвязка нового ТП
22	ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП №2643 "СХТ" с.Большеустьинское	с. Большеустьинское, ул.Промышленная	29.08.2022	29.08.2022	8:00:00	замена провода СИП 3*35+1*54,6 на провод СИП 3*50+1,54,6
23	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьинск-Комплекс" отпайка на Л-2699 "Лицей №1" опора № 8	с. Большеустьинское,	30.08.2022	30.08.2022	8:00:00	врезка новой отпайки ВЛ3-10 кВ
24	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьинск-Комплекс" отпайка на новое ТП 10/0,4 кВ "Южный-2" опора № 43	с. Большеустьинское,	31.08.2022	31.08.2022	8:00:00	врезка новой отпайки ВЛ3-10 кВ

составил : мастер МЭУ ОП с. Большеустьинское

Русинов К.Е.

согласовано и.о.начальника : ОП с. Большеустьинское

Шакиров Д.Д.