

таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
декабрь 2018г.

№ТП	Стр, кВА	I _{ном}	№Ф	I(A)			Uф (В)			Uл(В)			Дата и время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	AC	
ТП 8	630	910	1	109,5	95	124	236	237	234	411	410	408	18.12.18
			сумма	109,5	95	124							10-15

Начальник ОП Белебей  Васильев С.В.