

таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2018 г. ОП с.Стерлибашево

№ТТ	Стр, кВА	Iном	№Ф	I(A)			Уф(В) В самой удаленной точке от ТТ	Уф(В)			Ун(В)			Дата время замера
				А	В	С		А	В	С	АВ	ВС	АС	
ТТ-1	2*250	361	1	87,2	96,2	87,8	225	235	230	401	402	403	20.12.2018	
			2	19,6	10,9	15,4								
			3	109	79,3	79,9								
			4	19,7	14,1	23,8								
			5	4,7	2,9	5								
			6											
			7											
			сумма	240,2	203,4	211,9								
			1	69,9	84,2	102,5								
			2	12,8	11,5	9,7								
			3	2,3	5,8	0,6								
			4	47,5	50,8	52,7								
			5	85,4	84,7	78,3								
ТТ-2	400	578	6	54	75,1	33,1	236	239	238	412	413	411	20.12.2018	
			7	9,5	10,1	8,5								
			8	13,6	8,6	5,9								
			9	28,8	32,1	33,5								
			сумма	323,8	362,9	324,8								
			1	27,5	27,6	14,2								
			2	53,9	66,2	56,4								
			3											
			4	60,1	84,7	74								
			5											
			6											
			7											
			сумма	141,5	178,5	144,6								
ТТ-3	400	578	1	19,3	27,8	15,6	227	224	232	395	400	396	20.12.2018	
			2	41,2	61,2	48,3								
			3	27,2	22,3	15,2								
			4	45	59,3	27,2								
			Ун.осб.	21,2	31,8	24								
			6											
			7											
			сумма	153,9	202,4	130,3								
			1	36,8	20,4	10								
			2	23,2	19,6	16,3								
			3	80	68,2	51,1								
			4	10,2	8,4	21,4								
			5	0	0	0								
6														
ТТ-4	160	231	1	19,3	27,8	15,6	227	226	216	390	389	388	20.12.2018	
			2	41,2	61,2	48,3								
			3	27,2	22,3	15,2								
			4	45	59,3	27,2								
			Ун.осб.	21,2	31,8	24								
			6											
			7											
			сумма	153,9	202,4	130,3								
			1	36,8	20,4	10								
			2	23,2	19,6	16,3								
			3	80	68,2	51,1								
			4	10,2	8,4	21,4								
			5	0	0	0								
6														
ТТ-5	250	361	1	19,3	27,8	15,6	214	223	223	412	411	410	20.12.2018	
			2	41,2	61,2	48,3								
			3	27,2	22,3	15,2								
			4	45	59,3	27,2								
			Ун.осб.	21,2	31,8	24								
			6											
			7											
			сумма	153,9	202,4	130,3								
			1	36,8	20,4	10								
			2	23,2	19,6	16,3								
			3	80	68,2	51,1								
			4	10,2	8,4	21,4								
			5	0	0	0								
6														

ТТ-6	250	361	7						228	228	228	399	399	399	20.12.2018									
			сумма	150,2	116,6	98,8																		
			1																					
			2	50,2	51,6	52																		
			3	20,8	28,8	34,6																		
			4	45,1	25,7	40,8																		
			5	5	8,9	8,7																		
			6	32,8	19,2	34,8																		
			7	45	31,8	30,1																		
			сумма	198,9	166	201																		
ТТ-7	2*630		1	46,5	51,6	56,7		228	228	229	396	398	398	20.12.2018										
			2	47,7	53,8	52,9																		
			3	0	0	0																		
			4	3,8	1,1	0,4																		
			5																					
			6																					
			7																					
			сумма	98	106,5	110																		
			1	3	3	22																		
			2	44,2	77,5	44																		
ТТ-9	400	578	3	78,6	92,3	66,3		225	222	234	398	397	393	20.12.2018										
			4	47,8	64	75,5																		
			5	22,5	20,3	21,8																		
			6	31,9	19,8	25,5																		
			7	38,9	42,7	28,8																		
			у/л.ОСВ.	29,7	43																			
			сумма	296,6	362,6	283,9																		
			1	0	0	0																		
			2	8	4,7	7,6																		
			3																					
ТТ-4013	25	36,1	4				235	234	234	412	420	400	20.12.2018											
			5																					
			6																					
			7																					
			сумма	8	4,7	7,6																		
			1	23,4	31,3	26,2																		
			2	0,01	0,1	4,5																		
			3	8,7	9,3	19,2																		
			4	14,1	17,6	3,9																		
			5																					
ТТ-14	250	361	6				224	224	226	388	390	390	20.12.2018											
			7																					
			сумма	46,21	58,3	53,8																		
			1	2,3	1,5	2																		
			2	0	0	0																		
			3	0	0	0																		
			4	1	0,1	0,1																		
			ТТ-4015	63	91	4											224	224	226	388	390	390	20.12.2018	
						сумма								46,21	58,3	53,8								
						1								2,3	1,5	2								
2	0	0				0																		
3	0	0				0																		
4	1	0,1				0,1																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

