Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4350	200	361	1	47,4	18,2	52,7		214	233	235	398	399	396	18.12.18 г. 19 ч. 38 м.
			2	30,0	19,2	12,1								
			3	3,2	0,8	16,3								
			сумма	80,6	38,2	81,1								
4347	160	231	1	0	0	0,8		244	241	233	418	415	419	20.12.18 г. 20 ч. 15 м.
			2	8,4	12,8	22,8								
			3	40,3	18,3	19,9								
			сумма	48,7	31,1	43,5								
4351	250	361	1	35,6	61,8	30,7		238	238	238	413	412	413	19.12.18 г. 21 ч. 22 м.
			2	13,3	10,8	21,3								
			3	37,1	43,7	29,4								
			сумма	86,0	116,3	81,4								
4346	160	231	1	13,6	19,8	2,5		235	230	236	383	404	406	19.12.18 г. 19 ч. 00 м.
			2	8,4	17,6	6,6								
			3	12,0	5,1	6,8								
			4	3,5	12,8	11,0								
			сумма	37,5	55,3	26,9								
4342	160	231	1	9,9	9,9	10,4		221	222	223	386	388	385	26.12.18 г. 18 ч. 12 м.
			сумма	9,9	9,9	10,4								
4352	250	361	1	0	1,6	0,3		233	236	235	407	412	409	20.12.18 г. 20 ч. 40 м.
			сумма	0	1,6	0,3								
0573	160	231	1	0,4	0,2	0,4		235	233	235	408	407	408	20.12.18 г. 18 ч. 00 м.
			2	0,2	1,8	0,4								
			сумма	0,6	2,0	0,8								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{ТР}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4353	160	231	1	6,2	1,9	36,8		230	248	233	410	416	416	20.12.18 г. 20 ч. 55 м.
			2	6,3	0,4	0,9								
			3	9,8	0,7	0,7								
			сумма	22,3	3,0	38,4								
4348	250	361	1	8,0	44,8	13,9		240	226	230	402	406	408	20.12.18 г. 20 ч. 00 м.
			2	80,6	95,9	57,4								
			3	13,1	23,9	14,5								
			сумма	101,7	164,6	85,8								
4316	400	578	1	11,6	24,3	14,5		236	231	229	405	405	406	19.12.18 г. 20 ч. 55 м.
			2	23,1	35,3	34,5								
			3	11,8	24,9	6,6								
			4	19,8	18,2	74,7								
			сумма	66,3	102,7	130,3								
4318	160	231	1	58,7	16,0	84,5		238	233	225	408	406	405	18.12.18 г. 21 ч. 35 м.
			2	7,5	26,2	27,0								
			3	17,8	35,8	29,6								
			4	25,5	40,0	21,3								
			сумма	109,5	118,4	162,4								
4320	400	578	1	4,8	1,7	4,6		236	239	232	405	411	409	18.12.18 г. 19 ч. 17 м.
			2	83,6	57,8	69,6								
			3	23,8	16,6	23,1								
			4	8,2	0,0	0,0								
			5	13,7	29,2	22,8								
			сумма	134,1	105,3	115,1								
4319	250	231	1	75,1	62,4	28,9		234	236	237	409	413	411	18.12.18 г. 21 ч. 15 м.
			2	62,8	18,2	40,5								
			3	13,4	15,6	11,8								
			4	72,0	19,8	44,1								
			сумма	223,3	116,0	125,3								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4341	63	91	1	0	0	0		230	230	230	398	401	399	22.12.18 г. 18 ч. 30 м.
			сумма	0	0	0								
4321	400	578	1	57,1	41,3	74,3		235	236	238	413	413	412	18.12.18 г. 19 ч. 10 м.
			2	2,0	0,6	0,0								
			3	15,0	18,3	8,0								
			сумма	74,1	60,2	82,3								
4344	100	144	1	1,5	10,0	2,0		226	225	227	381	383	384	26.12.18 г. 14 ч. 30 м.
			2	2,1	8,9	0,1								
			3	8,9	6,0	8,5								
			4	1,0	5,0	0,2								
			сумма	13,5	30,0	10,8								
4332	250	361	1	25,0	18,0	16,0		215	223	223	393	403	395	17.12.18 г. 13 ч. 30 м.
			2	0,0	0,0	0,0								
			3	0,0	0,0	0,0								
			4		0,0									
			5	0,0	0,0	0,0								
			6	0,0	0,0	0,0								
			7	23,0	24,0	39,0								
			8											
			9											
			сумма	48,0	42,0	39,0								
4349	400	578	1	115,8	120,9	110,9		241	233	240	415	414	414	18.12.18 г. 19 ч. 29 м.
			2	34,5	22,3	31,8								
			3	4,6	23,7	6,4								
			5	18,9	23,6	31,3								
			сумма	173,8	190,5	180,4								
4356	250	361	1	0,0	0,0	1,8		240	243	241	427	426	423	25.12.18 г. 19 ч. 48 м.
			2	12,1	14,5	7,0								
			3	0,0	0,0	0,0								
			4	29,7	27,2	27,6								
			5	0,0	0,0	0,0								
			6	2,5	1,3	7,4								
			7	0,1	0,2	0,3								
			8	35,9	43,7	37,6								
			9	4,0	4,0	4,2								
			сумма	84,3	90,9	85,9								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОПС. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4314	160	231	1	0,2	0,2	0,1		240	237	235	415	415	419	25.12.18 г. 10 ч. 05 м.
			2	9,0	1,8	15,1								
			сумма	9,2	2,0	15,2								
4354	40	57,8	1	0,0	4,0	0,8		234	235	235	408	408	407	20.12.18 г. 20 ч. 35 м.
			сумма	0,0	4,0	0,8								
4325	400	578	1	2,8	32,8	0,0		228	222	218	395	392	396	20.12.18 г. 19 ч. 35 м.
			2	62,4	78,0	94,9								
			3	2,1	1,9	0,0								
			4	0,0	0,0	0,0								
			сумма	67,3	112,7	94,9								
2	160	231	1	12,6	9,0	8,4		234	237	237	413	414	415	25.12.18 г. 9 ч. 58 м.
			сумма	12,6	9,0	8,4								
0572	250	361	1	4,6	5,0	6,8		226	226	227	392	393	394	25.12.18 г. 10 ч. 21 м.
			2	12,8	14,8	35,9								
			сумма	17,4	19,8	42,7								
4355	160	231	1	15,8	49,3	19,0		238	236	236	414	408	411	19.12.18 г. 19 ч. 32 м
			2	14,5	41,0	15,0								
			сумма	30,3	90,3	34,0								
4361	250	361	1	0,0	0,0	0,0		235	233	231	409	407	407	25.12.18 г. 10 ч. 13 м.
			2	8,8	7,9	7,9								
			3	32,7	33,0	43,6								
			4	0,0	0,1	0,0								
			сумма	41,5	41,0	51,5								
4326	160	231	1	21,7	34,2	23,6		228	227	227	394	394	392	25.12.18 г. 11 ч. 15 м.
			2	13,6	20,1	6,8								
			сумма											

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОПС. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4328	160	231	1	10,5	3,3	2,4		234	232	232	403	401	401	25.12.18 г. 11 ч. 22 м.
			2	17,8	45,1	22,4								
			сумма	28,3	48,4	24,8								
4323	630	910	1	90,0	89,6	92,7		237	239	237	416	418	411	18.12.18 г. 18 ч. 58 м.
			3	2,4	0,6	1,5								
			4	52,6	54,8	64,7								
			5	114,0	89,4	95,0								
			6	3,1	17,5	123,0								
			сумма	262,1	251,3	376,9								
4366	160	231	1	30,9	7,8	19,2		226	221	232	406	406	401	20.12.18 г. 18 ч. 30 м.
			2	13,8	19,0	6,6								
			3	18,8	43,7	45,3								
			4	11,4	-	-								
			сумма	74,9	70,5	71,1								
4365	160	231	1	37,0	38,0	36,0		226	225	224	391	392	392	26.12.18 г. 15 ч. 05 м.
			2	0,0	0,0	0,0								
			сумма	37,0	38,0	36,0								
4317	250	361	1	1,2	5,0	0,1		226	225	228	390	391	394	18.12.18 г. 21 ч. 35 м
			2	29,9	72,4	48,7								
			3	31,7	65,4	42,5								
			сумма	62,8	142,8	91,3								
17	160	231	1	0,0	0,2	5,6		244	240	242	418	420	420	17.12.18 г. 15 ч. 22 м
			2	9,9	1,6	22,5								
			3	22,6	25,8	20,8								
			4											
			сумма	32,5	26,0	48,9								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4363	250	361	1	0	0	0	отключен							27.12.18 г. 20 ч. 15 м.
			сумма	0	0	0								
4357	160	231	1	4,2	2,3	2,9		240	239	237	420	417	418	18.12.18 г. 20 ч. 10 м.
			сумма	4,2	2,3	2,9								
4333	400	578	1	12,3	22,5	12,6		236	233	237	411	414	413	18.12.18 г. 21 ч. 01 м.
			2	30,5	38,8	53,6								
			3	42,3	69,3	15,0								
			4	14,8	11,7	9,6								
			сумма	99,9	142,3	90,8								
0570	400	578	1	41,6	39,6	62,4		238	240	232	415	418	418	19.12.18 г. 20 ч. 44 м.
			2	1,9	0,7	11,4								
			3	66,7	80,8	101,2								
			4	32,6	47,6	64,2								
			сумма	142,8	168,7	239,2								
0571	250	361	1	73,6	74,5	58,1		237	236	239	413	419	417	19.12.18 г. 20 ч. 31 м.
			2	69,6	76,3	38,3								
			3	28,0	6,1	20,3								
			4	9,0	19,4	7,5								
			сумма	180,5	176,3	124,2								
4360	63	91	1	14,8	36,3	39,2		233	248	236	406	406	408	27.12.18 г. 13 ч. 55 м.
			сумма	14,8	36,3	39,2								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОПС. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4327	400	578	1	8,2	11,6	26,8		226	229	227	393	395	392	25.12.18 г. 20 ч. 25 м.
			2	25,9	30,3	37,6								
			3	15,3	14,7	0,1								
			сумма	59,4	56,8	64,5								
4315	250	361	1	6,7	34,7	55,5		229	236	235	412	416	418	20.12.18 г. 19 ч. 10 м.
			2	16,6	20,6	14,5								
			3	7,3	0,0	0,0								
			4	4,3	0,0	0,0								
			сумма	34,9	55,3	70,0								
4329	250	361	1	5,0	13,5	8,3		237	230	227	404	406	399	18.12.18 г. 21 ч. 07 м.
			2	15,2	31,2	21,7								
			3	22,3	18,8	44,1								
			сумма	42,5	63,5	74,1								
4337	250	361	1	56,3	34,1	23,0		241	242	245	395	384	387	19.12.18 г. 19 ч. 11 м.
			2	1,3	0,3	9,6								
			3	58,6	48,3	38,2								
			4	0,0	0,0	0,0								
			сумма	116,2	82,7	70,8								
4359	250	361	1	0,2	0,0	0,0		239	239	243	420	424	424	27.12.18 г. 14 ч. 30 м.
			2	3,7	-	-								
			3	0,3	3,4	0,6								
			4											
			сумма	4,2	3,4	0,6								
4331	400	578	1	8,5	52,0	68,0		232	236	232	410	408	411	20.12.18 г.18 ч. 35 м.
			2	1,0	0,0	4,0								
			3	2,0	1,0	30,0								
			4	22,0	8,0	0,0								
			5	38,0	37,0	28,0								
			6	25,0	9,0	8,0								
			7	-	-	-								
			сумма	173	107	138								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОПС. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
4330	160	261	2	44,2	51,1	32,4		249	225	216	399	398	404	19.12.18 г. 18 ч. 10 м.
			3	21,8	38,5	38,7								
			4	14,7	22,8	10,3								
			сумма	80,7	112,4	81,4								
0568	400	578	1	25,7	52,6	37,1		229	231	229	402	403	400	19.12.18 г. 19 ч. 40 м.
			2	25,0	2,7	5,9								
			3	22,8	9,5	26,8								
			4											
			сумма	73,5	64,8	69,8								
4338	250	361	1	43,2	56,2	15,8		233	230	234	399	399	406	19.12.18 г. 19 ч. 24 м.
			2	2508	31,7	20,8								
			3	1,5	3,4	3,6								
			4	6,9	6,1	7,7								
			5	26,5	11,7	20,8								
			сумма	103,9	109,1	68,7								
4339	160	231	1	37,2	22,0	72,3		240	243	220	411	402	411	18.12.18 г. 20 ч. 37 м.
			2	86,5	109,8	32,2								
			3	0,0	2,3	34,0								
			4	66,0	33,7	58,4								
			сумма	189,7	167,8	196,9								
4335	400	578	1	43,3	26,4	37,4		232	243	233	410	415	415	18.12.18 г. 20 ч. 43 м.
			2	49,1	38,2	18,9								
			3	78,0	28,2	22,1								
			сумма	170,4	92,8	98,4								
4336	160	231	1	30,0	44,2	24,5		233	240	238	408	411	413	18.12.18 г. 20 ч. 19 м.
			2	41,0	50,7	42,7								
			3	31,5	27,5	48,2								
			4											
			сумма	102,5	122,4	115,4								
4362	160	231	1	2,6	0,0	0,0		233	234	235	416	417	415	26.12.18 г. 14 ч. 00 м.
			сумма	2,6	0,0	0,0								

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2018

№ ТП	$S_{тр}$,кВА	$I_{ном}$	№ Ф	I(A)			$U_ф$(В) В самой удаленной точке от ТП	$U_ф$(В)			$U_л$(В)			Дата и время замера
				A	B	C		A	B	C	AB	BC	AC	
0569	400	578	1	21,9	27,6	30,4		237	235	240	413	416	418	18.12.18 г. 20 ч. 25 м.
			2	54,0	67,7	55,5								
			сумма	75,9	95,3	85,9								
4340	160	231	1	16,4	3,3	6,4		230	233	230	405	404	400	18.12.18 г. 19 ч. 59 м.
			2	9,8	17,6	24,0								
			3	7,6	32,8	23,8								
			4	32,4	14,6	21,5								
			сумма	66,2	68,3	75,7								
4324	400	578	1	48,7	23,6	45,1		231	224	223	390	393	394	18.12.18 г. 19 ч. 45 м.
			2	0,0	0,0	0,0								
			3	26,3	68,2	66,1								
			4	8,0	31,6	48,7								
			5	22,0	14,5	37,8								
			6	21,3	13,2	20,2								
			7	32,5	23,2	37,1								
			сумма	158,8	235,5	195,0								
4334	250	361	1	71,2	82,4	118,3		219	237	234	402	400	403	18.12.18 г. 20 ч. 48 м.
			2	63,2	53,9	14,3								
			сумма	134,4	136,3	132,6								
4368	160	231	1	3,5	13,3	13,9		238	227	227	406	402	404	27.12.18 г. 15 ч. 30 м.
			2	15,4	15,2	27,7								
			3	1,8	-	-								
			сумма	20,7	28,5	41,6								
4367	250	361	1	24,9	3,7	33,1		237	233	235	406	404	404	27.12.18 г. 15 ч. 20 м.
			2	12,5	16,6	11,3								
			3	20,2	13,4	22,2								
			сумма	57,4	33,7	66,6								
0464	160	231	1	0,0	0,0	0,0		249	243	241	422	420	420	27.12.18 г. 13 ч. 40 м.
			сумма	0,0	0,0	0,0								

Исполнил ст.мастер _____ Колесников А.А.

Начальник ОП _____ Колесников А.А